



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



sekretariat@szczyrk.pl

nieograniczonym na Rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Szczyrk.

21 lipca 2017

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Szczyrk.

ODPOWIEDŹ na zapytania do SIWZ

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Szczyrk.”

Treść zapytania:

1. Jakiego rodzaju słupy kompozytowe należy montować na ul. Dębowej i ul. Wczasowej?. W przedmiarze i SIWZ pisze słup SKPW 6,0 175 z wysięgnikiem WJ3/60/5/500-1ram. (dla ul. Dębowej i Wczasowej), a w zestawieniu materiałów dokumentacji taki słup jest tylko dla ul. Dębowej, natomiast dla ul. Wczasowej w zestawieniu materiałów dokumentacji jest słup SKPW 7,0 175 z wysięgnikiem WJ3/60/5/1000 – 1 ram. Jakie słupy i wysięgniki, na której ulicy należy montować.?

Ad. 1

Do budowy oświetlenia przy ul. Dębowej i Wczasowej zastosować należy słupy stożkowe kompozytowe z nadrukiem (wzór podany przez Zamawiającego), z podświetleniem wewnętrznym LED 3W oraz z nadrukiem nazwy ulicy i herbem miasta. Typ słupa SKPW 6,0 175 z wysięgnikami aluminiowymi 1ramiennymi WJ3/60/5/1000. Słupy wykonane w wersji do bezpośredniego wkopania w grunt, głębokość posadowienia 1,0m. – zgodnie z kosztorysem.

2. Czy zachodzi potrzeba wycinki drzew ?

Ad.2



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



sekretariat@szczyrk.pl

3. Czy jest wymagane oznakowanie słupów ?

Ad.3

W miejscach podłączenia nowej instalacji oświetleniowej z istniejącą – na wiaźce AsXSn oraz na wysięgnikach nowych opraw w celu oznakowania granicy własnościowej należy umieścić oznaczniki z tworzywa sztucznego odpornego na UV – pole opisowe o wymiarach 40x70mm mocowane do kabla za pomocą opasek zaciskowych. Na słupach kompozytowych należy umieścić nadruk nazwy ulicy i herb miasta – zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.

4. Z kim i na kogo koszt należy uzgodnić wszelkie wyłączenia prądu ?

Ad.4

Wyłączenia spod napięcia należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. oraz realizować pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Jednostki Terenowej Żywiec. Koszt dopuszczeń, nadzorów, wyłączeń ze strony TAURON S.A. pokrywa Wykonawca robót – zgodnie z kosztorysem.

5. Czy w zakresie zamówienia jest odtworzenie nawierzchni, z jakiego materiału ?, z kostki brukowej ?

Ad.5

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników oraz użyty materiał jest ujęte w kosztorysie.

6. Czy należy opracować projekt organizacji robót?

Ad.6

Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

7. Czy należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego

Ad. 7

NIE

8. Jaka kategoria gruntu występuje w miejscu kopania rowów pod linię kablową i fundamenty? Czy występuje skała ?

Ad. 8

Należy przyjąć IV kategorię gruntu– zgodnie z kosztorysem.