



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



sekretariat@szczyrk.pl

oferty cenowej

18 lutego 2020

Odpowiedź na zapytanie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: **"Wykonanie dwóch otwartych stref aktywności przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Szkolnej 9 w Szczyrku w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2019"**.

O d p o w i e d ź na zapytanie

Informuję, iż Zamawiający otrzymał zapytanie o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **"Wykonanie dwóch otwartych stref aktywności przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Szkolnej 9 w Szczyrku w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2019"**.

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stopnic i siedzisk stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. ?
Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stopnic i siedzisk ze stali .
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej kolorystyki urządzeń np. szaro-żółtej. ?
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki .
3. Proszę o dokładną informację jakie urządzenia zabawowe należy zdemontować i na czym ma polegać wywóz tych urządzeń.?
Ad. 3 Urządzenia które należy zdemontować to drewniana huśtawka oraz huśtawka równoważnia (wagowa) drewniana. Wywóz zdemontowanych urządzeń do bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego – wywóz do 1 km.



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



sekretariat@szczyrk.pl

robót – tam mowa jest o nawierzchni żwirowej) oraz kora ogrodowa (dla fragmentów z roślinnością, o której nie ma informacji w przedmiarze). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej kostki brukowej oraz o informację czy w realizacji należy zastosować korę sosnową, a jeśli tak w jakiej ilości?

Ad. 4 Projekt zagospodarowania – Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku obejmuje docelowe zagospodarowanie terenu. Zakres objęty zamówieniem określa przedmiar robót oraz zapisy projektu w pkt. 5.4. W kalkulacji nie należy uwzględniać kostki brukowej oraz kory ogrodowej.

5. Wykonawca wystąpił z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuści inny zestaw sprawnościowy, równoważny do zestawu określonego w projekcie, przedkładając jednocześnie kartę techniczną zestawu.

Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego w zapytaniu Wykonawcy zestawu, z uwagi na fakt iż nie spełnia on kryteriów równoważności. Zestaw przedstawiony przez Wykonawcę w miejsce elementu, który w dokumentacji projektowej jest zdefiniowany jako: element zjazdowo-wspinaczkowy „banan” proponuje element wyłącznie zjazdowy (zjeżdżalnie), który nie spełnia funkcji elementu przewidzianego również jako wspinaczkowy.